

GFDZJBM09: 会议纪要

会 议 纪 要

编号: 020

工程名称: 东方日升仙桃杨林镇 150 兆瓦 (一期 50 兆瓦) 农光互补光伏发电项目

签发: 李金梁

会议地点	工地会议室	会议时间	2017、10、10
会议主持人	李金梁		
会议主题: 工程质量、进度			
本次会议内容宗旨: 1、中秋节已过, 根据业主要求尽快完成项目的支架基础二次浇注 2、业主品质部已巡视项目发现部分支架螺丝紧固不到位, 组件起伏过大, 尽快组织施工进行消缺 3、农业公司进场施工种植农作物, 做好工人的施工交底, 不要破坏组件或电缆。 4、精品区的附属工程开始施工做好施工前期资料并上报监理单位, 隐蔽工程提前报验并留影像照片			
主送单位	西藏东旭电力工程有限公司		
抄送单位	东方日升(宁波)电力开发有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017、10、10

注 会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。



会议签到表

日期:

[illegible]