

安 全 专 题 会 议 纪 要

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目

编号: WSX--005

签发: 

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 5 月 25 日
会议主持人	王明官		
会议主题: 关于施工现场存在安全隐患召开的安全专题会议。			
本次会议内容: 常州正衡监理:王明官 为了加强施工安全管理,落实防安全事故、防火、防盗的措施。今天业主项目经理、现场监理、施工方项目经理在现场安全检查,发现存在如下安全隐患: 1、屋面施工工人有个别不带安全帽。 2、施工工人使用的手枪钻无接地保护。 3、焊接预制舱接地现场未配置灭火器。 4、施工现场未做到:工完、料清、场地清,应加强文明施工。 现要求你单位立即整改和教育。杜绝此类事件再次发生,一经发现进行重罚。 新能量科技股份有限公司:耿德志 为确保施工、生活及办公安全,我公司编制施工应急预案制定有效的应急措施,每天召开班前会对当日存在安全隐患及时排除,全员安全交底。并认真对待所检查的安全问题立即整改,对工人批评教育。			
主送单位	新能量科技股份有限公司万事兴施工项目部		
抄送单位	阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴项目部		
 发文单位	常州正衡电力工程 监理有限公司万事 兴监理项目部	发文时间	2017 年 5 月 25 日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监监理工程师签发后下发。

山西万事兴项目会议签到表

日期: 2017.05.25

[illegible]