

安全专题会议纪要

工程名称: 阳曲县乐照能源科技有限公司山西万事兴 5.5MW 屋顶分布式电站项目

编号: WSX--001

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 4 月 17 日
会议主持人	张昭武		
会议主题: 关于施工现场存在安全隐患召开的安全专题会议。			
本次会议内容: 常州正衡监理;王明官 为了加强施工安全管理,落实防安全事故、防火、防盗的措施。今天业主项目经理、现场监理、施工方项目经理在现场安全检查,发现存在如下安全隐患: 1、屋面施工临边未搭建护栏。 2、施工活动脚手架未围挡安全网。 3、临时用电未做到三级配电,两级保护,一机一闸。 现场监理已发编号:LZGF--006 监理工作联系单,业主项目经理白总也已鉴字。现要求你单位立即整改后施工。杜绝此类事件再次发生,已经发现进行重罚。 新能量科技股份有限公司;耿德志 为确保施工、生活及办公安全,我公司编制施工应急预案制定有效的应急措施,每天召开班前会对当口存在安全隐患及时排除,全员安全交底。并认真对待所检查的安全问题立即消除,对消除合格后方可施工,否则停工整改。			
主送单位	新能量科技股份有限公司万事兴施工项目部		
抄送单位	阳曲县乐照能源科技有限公司万事兴项目部		
发文单位	常州正衡工程监理有限公司万事兴监理项目部		发文时间 2017 年 04 月 17 日

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。

山西万事兴 5.5MWp 屋顶分布式电站项目会议签到表

日期: 2017年4月17日

[illegible]