

会 议 纪 要

工程名称: 海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站 编号: 20170407ZLH-001

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017.04.07
会议主持人	张小雄	签发	张小雄

会议主题: 首次工地例会

本次会议内容:

1. 建设单位:

(1) 各施工单位负责人需加强对施工现场的管理, 各尽其责;

(2) 总包、分包单位需积极配合监理部的工作, 更好完成本项目。

2. 监理单位:

(1)、确定每周五下午 4 点为每周工程例会的开会时间, 各单位管理人员须到场参加会议;

(2)、总包单位需与设计单位协调, 请设计单位参加现场的图纸会审;

(3)、确定本项目的工程名称为海兴县雄晖能源有限公司 50 兆瓦光伏电站;

(4)、施工单位需向监理部报审以下前期资料: 施工组织设计; 各专项方案; 施工单位资质, 人员组织机构; 施工进度计划; 大型机械进场报审; 工器具报验; 特殊人员资质报审; 试验单位资质报审; 各设备厂家资质报审; 开工报审表; 开工报告;

(5)、进入施工区域的所有人员必须正确佩戴安全帽;

(6)、现场桩基钢筋笼的制作与图纸不符, 施工单位须尽快进行整改;

(7)、施工单位须尽快完成设计图纸对桩基要求的试验;

(8)、桩基施工时需严格控制其垂直度, 标高;

(9)、施工现场注意安全文明施工, 生活区的垃圾需及时清理, 动火区域须配备灭火器;

(10)、现场需悬挂标识、标牌, 制作工程概况简介牌。

3. 施工单位:

(1)、现场施工道路需尽快修好。

主送单位	海兴县雄晖能源有限公司		
抄送单位	中国水利水电建设工程咨询西北有限公司 山东国信环境系统股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017.04.15

会议签到表

日期: 2017. 6. 7

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
姜 尚 峰	山东国信		13505346263
孙文超	山东国信		15690267789
王 磊	山东国信		13792216226
高长祥	山东国信		18705347057
王海峰	山东国信		18205340896
陈东	西北咨询		13402881142
吴磊	西北咨询		18691695879
孙 磊	诺斯良		18135423693
董世马	中交		13343371977
孙 磊	西北咨询		18691365856
孔学增	河北天雄		15227529958
张永强	正德监理		18903474336