

监理安全会议纪要

工程名称：迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程

编号：003

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 06 月 17 日
会议主持人	付铭飞		
会议主题：	监理安全会议		
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 常州正衡监理付铭飞发言： 本项目已并网，后续工作随少，但安全不容忽视，现为加强施工安全管理，加强安全工作，落实防盗、防破坏措施。落实施工现场、人员驻地的防火措施，确保不发生火灾事故。同时我监理项目部决定对施工现场进行安全文明检查，检查存在下列问题： 1、 厂家调试人员未佩戴安全帽； 2、 施工人员居住的地方生活垃圾需要及时清理； 3、 光伏区已带电，屋顶行走工人需要注意安全； 4、 进入一次舱、二次舱需要运维人员跟随、并做好安全防护措施； 5、 需要操作带电设备，必须 2-3 人共同在场； 以上问题及要求，需要总包方认真对待，杜绝危险事故发生。			
主送单位	山东远大新能源科技有限公司迅力汽车施工项目部		
抄送单位	临清乐照光伏科技有限公司迅力汽车业主项目部		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 迅力汽车 4.14MWp 分布式光伏电站工程监理项目部	发文时间	2017 年 6 月 17 日

