



## 安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-24

各与会单位:

现将第 24 次会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 8 月 8 日

|                     |                |           |                   |
|---------------------|----------------|-----------|-------------------|
| 会议地点                | 工地会议室          | 会议时间      | 2017年8月8日 下午14:00 |
| 组织单位                | 监理单位           | 主持人       | 朱正贤               |
| 会议议题                | 安全施工专题会议       |           |                   |
| 各与会单位<br>及人员<br>签到栏 | 与会单位           | 与会人员      |                   |
|                     | 马鞍山通威新能源有限公司   | 韩林涛 胡磊 陈希 |                   |
|                     |                |           |                   |
|                     |                |           |                   |
|                     |                |           |                   |
|                     | 常州正衡电力工程监理有限公司 | 朱正贤       |                   |
|                     |                |           |                   |
|                     |                |           |                   |
|                     | 大元建业集团股份有限公司   | 杨红美       |                   |
|                     |                |           |                   |
|                     |                |           |                   |
|                     |                |           |                   |





# 和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全 监理例会

第二十四次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2018 年 8 月 8 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严足贤

前言：2018 年 8 月 8 日“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

## 一、工地施工情况：

- 1、8#、5#塘排污井砌筑完成；
- 2、水渠开挖施工。

## 二、项目监理机构要求：

- 1、合理调整高温时期作业人员的劳动强度和作业时间，避开高温时间段，当室外温度超过 37 摄氏度时，必须停止一切室外工作。一旦出现人员中暑等相关问题，应立即处理，不得延误。
- 2、进入光伏区带电区域施工，安全帽、绝缘鞋和绝缘手套佩戴到位，必须做好防范措施；
- 3、认真组织做好防暑降温的物资管理发放管理工作，及时提供防暑降温药品（如：人丹、清凉油、风油精等）；
- 4、注意收听天气预报，加强对台风的监听和预测。施工单位设置台风安全警戒线，在台风到达警戒线之前做好防台的各项工工作。
- 5、加强现场施工人员临时用电安全教育，防止出现人员乱拉乱接，发生安全事故，做好安全应急措施。
- 6、加强防暑降温的宣传教育，使员工掌握高温时期的卫生防疫知识和中暑急救常识，增强自我保护意识和能力，确保高温时期生产的安全和员工的身体健康。





注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏： 严足贤 杨仁美

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2018 年 8 月 8 日

主题词：施工安全

抄 报：建设单位

抄 送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

共印 3 份

2018 年 8 月 8 日印发

