



安全专题会议签到表

工程名称： 马鞍山通威新能源有限公司和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目

ZH-SHGF—01

各与会单位：

现将 第1次 会议纪要印发给你们，请查收。如对会议纪要内容有异议，请在48小时内向本监理机构提出书面意见。

附：会议纪要正文共 ____ 页。

项目监理机构(章)：

总监理工程师/总监理工程师代表：



会议地点	工地会议室	会议时间	2017年4月19日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙华杰 严松贤 徐磊	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 严松贤	
	大元建业集团股份有限公司	张体立 张体立	
		刘子博 崔晓松	
	安徽创明电力安装有限公司	严松贤 严松贤	



和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目 安全监理例会

第一次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 4 月 19 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 4 月 19 日 “和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目” 各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、光伏区已经开工，河塘清淤工作已经施工完成 30%，施工场地道路铺设完成 50%；
- 2、35KV 线路基础施工完成 40%；
- 3、管理人员已进入现场，施工人员已进场施工；
- 4、施工机械已进场施工；
- 5、办公区已布置完成。

二、项目监理机构要求：


- 1、施工人员进场之前，项目部必须按照管理制度交底，并形成书面文件留档。
- 2、施工人员进场必须按照规范要求佩带安全用品，并佩戴正确。
- 3、现场临时用电按照规范要求进行布置，按照三相四线制，三级配电，二级漏电保护。
- 4、施工场区必须按照规范要求整理场容场貌，材料必须分类堆放。
- 5、现场临边洞口按照图集和规范要求进行布置。
- 6、机械进场必须按照机械管理制度执行，专人负责。
- 7、安全管理制度必须落地式管理，务实，执行力到位，要动态管理。



注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：



和县善厚渔场 20MWp 渔光一体光伏发电项目监理机构

二〇一七年四月十九日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

光一体和县善厚渔场 20MWp 渔光伏发电项目监理机构

2017 年 4 月 19 日印发

共印 4 份