



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-11

各与会单位:

现将 第11次 会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在48小时内向本监理单位提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 ____ 页。

项目监理单位(章):

总监理工程师/总监理工程师代表: 严松贤

2017 年 6 月 28 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年6月28日
组织单位	监理单位	主持人	严松贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	孙华生 记	
		[Signature]	
		[Signature]	
	常州正衡电力工程监理有限公司	严松贤 叶建秋	
		[Signature]	
		[Signature]	
	大元建业集团股份有限公司	[Signature]	
		[Signature]	
		[Signature]	
	安徽创明电力安装有限公司	高强	
		[Signature]	



和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全监理例会

第十一次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2017 年 6 月 28 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2017 年 6 月 28 日 “马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

1、35kv 线路工程：

1、线路消缺。

2、光伏区工程：

1、本周完成 11#方阵 765 根管桩。

2、本周完成管理区综合楼、警卫室与水泵房门窗安装；

3、本周完成管理区防雷与接地电阻检测；

4、本周完成管理区 SVG 油池格栅网安装及卵石铺设；

5、本周完成管理区围墙花式栏杆安装；

6、本周完成设备四周场地碎石面层铺设；

7、本周完成 6#-9#方阵箱逆变钢平台安装；

8、本周完成光伏区 9#方阵光伏板安装。

9、本周完成光伏区 9#方阵电缆桥架安装及电缆铺设。

10、本周完成管理区旗杆及避雷针安装。

二、项目监理机构要求：

1、光伏区组件安装应增加安全措施，严禁工人依靠檩条作为唯一支撑点展开施工；



2、督促施工单位按相关规范布置临时用电，加强临时用电管理，电线不得乱拉乱接，预防人员触电和火灾发生；

3、高温天气应做好生活区的卫生防疫工作，生活垃圾应及时处理，避免滋生有害病菌；

4、本工程的安全工作是我们工作的重中之重，要把安全工作和施工单位企业的生存、发展联系起来，提高认识，增强安全意识，在施工中要“严”字当头，安全指标一票否决制，制定切实可行的安全措施，保证本工程安全、优质的进行；

5、督促施工单位加强对施工运输车辆驾驶员的安全教育，预防发生人员伤亡事故，最终影响到施工工期

注：（本纪要由项目监理机构负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理机构，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会 签 栏：

严 足 贤 启

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 6 月 21 日

主题词：施工安全

抄报：建设单位

抄送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理机构

2017 年 6 月 21 日印发

共印 4 份