



安全专题会议签到表

工程名称: 马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目

ZHJL-SHGF-18

各与会单位:

现将第 18 次会议纪要印发给你们, 请查收。如对会议纪要内容有异议, 请在 48 小时内向本监理机构提出书面意见。

附: 会议纪要正文共 2 页。

项目监理机构(章):

总监理工程师/总监理工程师代表:

2018 年 3 月 15 日

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年3月15日 上午9:30
组织单位	监理单位	主持人	毕正贤
会议议题	安全施工专题会议		
各与会单位 及人员 签到栏	与会单位	与会人员	
	马鞍山通威新能源有限公司	张永伟	
		孙华生	
	常州正衡电力工程监理有限公司	毕正贤	
		李冲	
	大元建业集团股份有限公司	王永生	
		林先福	





和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目安全 监理例会

第十八次

会议主题：工地安全事宜

会议时间：2018 年 3 月 15 日

会议地点：工地会议室

参加单位：建设单位、施工单位、项目监理机构

会议主持：严松贤

前言：2018 年 3 月 15 日“马鞍山通威新能源和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目”各参建相关单位召开了安全专题会议，会议的议程如下：

一、工地施工情况：

- 1、光伏区进场临时道路铺设完成 750 米；
- 2、光伏区 1#、2#方阵组件安装完成 40%，4#方阵组件安装完成 90%，6#方阵组件安装完成 60%；
- 3、光伏区排水 10 台水泵；

二、项目监理机构要求：

- 1、抢工期期间必须确保施工人员安全，安全帽等安全用品必须佩带到位；
- 2、施工单位加强临时用电管理，电线不得乱拉乱接防止人员触电和火灾发生，按照相关规范布置临时用电；
- 3、凡大风、大雨后要对配电箱、外脚手架、临时生活设施进行全面检查，及时消除各种隐患；
- 4、现场临电设施要有专业电工负责，严禁非电工人员随意拆改，严禁使用裸线，电工平时应经常检查电路，防止电线冻结在冰雪中发生断线造成触电事故。
- 5、已并网的方阵加强安全管控，需要进入带电区域必须先到运维申请，获得许可进入施工，禁止外来人员进入；
- 6、施工道路必须保洁和畅通，做到文明施工，按照规范要求布置。
- 7、保证足够的消防器材和消防设施，且要定期检查，确保正常使用。





注：（本纪要由项目监理单位负责记录并整理。各单位收到会议纪要后，如果对纪要内容有异议可以在收到本纪要 24 小时以内，以书面形式上报项目监理单位，经与各方协商无异议后，将在下期会议纪要中更正。）

记录人：严足贤

会签栏： 孙华玉 孙仁美 孙华玉
和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理单位

2018 年 1 月 15 日

主题词：施工安全

抄 报：建设单位

抄 送：施工单位

和县善厚渔场 20MW 渔光一体光伏发电项目监理单位

2018 年 3 月 15 日印发

共印 3 份

