

安全会议纪要

工程名称：徐州建机 4.5MWp 分布式光伏发电项目

编号：XZJJ-JL-AQ-02

签发：

会议地点	徐州建机项目现场办公室	会议时间	2017年4月27日
会议主持人	马继超		
会议主题： 关于施工中安全事宜			
会议内容： 根据现阶段施工现场存在的安全问题，召开现场管理人员与施工班组安全负责人的安全会议： 1、施工现场竖立的安全标志牌遭到不同程度的破坏，而大多数都是施工过程中不注意导致的，班组负责人要协助现场安全员做好施工现场的防范措施。 2、重机械施工作业是一定要有现场指挥人员进行现场指挥才能进行施工作业。 3、临时用电注意采用规格的电箱。 4、由于现场施工多出有采光带，所以一定要做好防护工作，以避免施工安全事故发生。			
主送单位	徐州建机工程机械有限公司		
抄送单位	江苏华能集团工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年4月27日