

会议纪要

编号: SDSY-ZHJL-005

工程名称: 山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站项目

签发: 纪现壮

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 05 月 04 日
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 监理例会			
上次会议问题落实情况: 无			
会议出席人员: 张新浩, 黄崇洋, 张发现, 钟志恒, 石金河, 彭文祥, 李智源, 本次会议内容: 常州正衡监理: 黄崇洋 1、随着施工人数增加, 队伍参差不齐, 要求分工明细, 切不可因抢工期影响施工质量 2、屋面施工垃圾及时进行清理, 防治大风吹落引起安全事故。 3、要求对新进工人进行安全交底和技术交底, 确保施工安全和施工质量。 4、屋顶施工人数较多, 禁止屋顶聚集, 要求分散施工确保安全。 5、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底, 进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品, 高空作业必须进行安全防护措施, 严禁施工人员酒后作业。 6、对压固完剩余的组件及时搬离, 禁止放在已经压固好的组件上。 7、一定要按图纸施工, 有现场施工情况与图纸不符的, 及时与设计院沟通变更。 建设单位: 广饶乐光光伏能源有限公司 施工单位: 山东军辉建设集团有限公司			

主送单位	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站施工项目部		
抄送单位	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站业主项目部		
发文单位	山东神宇机械制造 6MW 分布式屋顶光伏电站监理项目部	发文时间	2017 年 05 月 04 日