

会 议 纪 要

工程名称：齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-YTJX-HY-004

签发人：

梅波

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.06.15
会议主持人	梅波		
会议主题：齐河乐叶光伏能源有限运泰机械业园安全专题会议			
本次会议内容： 项目目前处于 6.30 的关键阶段，各种不安全因素增多，为确保 630 顺利并网，我监理部对承包方进行安全检查严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针，将安全生产放在第一位，具体会议内容如下 1、施工施工现场隐患： 1) 主要设备吊装必须严格要求佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带、安全帽。 2) 采光带要加设安全警示栏和彩带。 3) 屋顶铺设安全通道，确保现场施工人员作业安全。 4) 临时用电问题，要使用合格的三级配电箱，使用防爆、防水插座，电源线定期检查 5) 现场机械机具每天开工前做好全面检查后方可施工。 6) 预制舱临时用电电缆未做保护，车辆来回碾压，有漏电伤人危险。 2、施工现场每天开安全会议，施工作业人员都要有安全意识。 3、施工现场禁止吸烟，因天气炎热屋顶温度高，预防因吸烟导致油漆燃烧。 4、施工单位每天的安全检查每周五为安全文明检查日，执行为监理施工单位，业主派一代表。 施工单位：			

1、每天都要开安全会议。 2、施工现场作业人都要进行安全教育。 业主单位： 1、采光带周围铺设安全护栏和彩带。 2、确保本工程零安全事故。			
主送单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目 施工项目部		
抄送单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目 业主项目部		
发文单位	齐河乐叶光伏能源有限公司运泰机械 2MW 分布式光伏发电项目监理项目 部	发文时间	2017.06.15

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

会议签到表

[illegible]