

会议纪要

工程名称：郟城返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目

编号： 005

签发：

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年06月15日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题：630 安全专题例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 常州正衡监理： 项目目前处于 630 并网的关键阶段，各种不安全因素增多，为确保 630 顺利并网，我监理部对承包方进行安全检查严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针，将安全生产放到第一位。 检查内容： 1、重点检查施工现场彩钢瓦屋顶施工（尤其是采光带的防护） 2、外线施工，安全防护工作。 3、夜间施工以及并网倒送电做好专项安全方案并落实。 4、工作中安全督导是否到位。 5、工作前是否规范展开危险点分析，对工作中危险点和注意事项提醒提示是否到位 6、工作中防人身、防火措施是否到位，保人身安全的措施中防人员中暑的措施是否到位。 7、二次接点、电缆接头有无过热。 8、电力设备及电缆是否靠近热源，各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。 9、重点检查现场作业人员、吊装设备、人员组织、施工环境等方面的不安全因素。 检查要求：			

施工单位应高度重视此次专项检查工作，将重点检查项目结合日常工作及时落实，对发现的问题立即安排整改，检查要有记录，整改要有验收。

施工项目部：

为确保施工、生活及办公安全，我公司每天召开班前会并对当日存在安全隐患及时排除，全员安全交底。针对监理方进行的安全大检查我司积极响应并提供好需检查的事项。

业主项目部：请施工方配合监理安全大检查，并认真对待所检查出来的安全问题立即消缺，待消缺合格后方可继续施工否则停工整改。

主送单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目施工项目部		
抄送单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目业主项目部		
发文单位	郓城县返乡创业园一期 5.9MW 分布式项目 式项目监理项目部	发文时间	2017 年 06 月 15 日

