

会 议 纪 要


编号: TWHJ-GC003-ZH-JXMB8-004

工程名称: 杨中市通威环二期 4MW 鱼光一体发电项目

签发:

会议地点	监理办公室	会议时间	2017 年 5 月 8 日
会议主持人	田同有		
会议主题: 施工单位高强汇上周工作及本周工作安排			
一、业主段总: 1 开关站混凝土浇注问题: 大梁弯曲、SVG 露筋、裂纹、梁内夹杂木棍等。 2 水上施工人员个别未穿救生衣、开关站一人未带安全帽。 3 本周发生两起人员受伤事故, 说明施工方对安全不重视 4 将本周计划详细排出来。 二、施工方高总: 1 明天下午六点召开全体施工人员安全专题会议。 2 尽快组装一号船, 下午必须开始打桩。 3 光伏区所有材料已准备到位, 符合施工。 4 光伏区组件 (30 号) 必须安装完成。 三、监理 田同有 1 明天 (9 号) 下午 5 点各分项负责人统一检查安全, 做到自查自纠。 2 对不符合要求的材料, 不允许安装施工。 3 对现场施工人员未戴安全帽、救生衣的, 一经发现, 劝其离场。			

主要负责人签字:



附件: 会议纪要表

扬中三期4MW渔光一体发电项目会议签到表 2017.5.8

序号	姓名	工作单位	职务/职称	电话	备注
1	孔国军	组件生产部	队长	15951409992	
2	姜明生	通威股份	市场部	15517184002	
3	李自洪	通威股份			
4	周强	中石化		13962773119	
5	高小波	中石化			
6	张兴华	中石化			
7	徐明辰	中石化			
8	刘明	中石化	材料	13815215996	
9	潘子才	中石化施工队	施工	1306299948	
10	陈磊	通威环天		15176673669	
11	顾晓	通威环天		1388396256	
12	田国英	工程队	监理	15178737795	
13					
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					
25					
26					
27					
28					
29					
30					
31					