


会议纪要

编号: 005

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	2017.05.19
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 本周安全例会			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 孙攀 1、预制舱基础施工已经完成, 预制舱预计 5 月 27 号到场, 在此期间要加强现场安全巡查, 临时电源要断电。 2、屋面槽盖封盖时候禁止使用自攻螺丝, 防治螺丝破坏电缆, 要按照要求使用卡扣固定 3、虽然温度过高, 但是施工过程中必须配带安全帽及所需安全防护用品, 现场要注意高温防暑。			
主送单位	山东东宏管业光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	山东东宏管业光伏发电项目业主项目部		
发文单位	山东东宏管业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.05.19



第 7 次

会议签到表

姓名

工作单位

职务/职称

电话

柳邊

4th

12/2/20

王

神效明