


会议纪要

编号: 008

签发: 

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

会议地点	工地会议室	会议时间	2017.06.11
会议主持人	纪现壮		
会议主题:	本周安全例会		
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 常州正衡监理: 孙攀 为加切实做好夏季高温天气安全施工工作, 推进全站安全生产管理标准化规范化, 深入排查安全隐患, 决定在全站范围内进行一次夏季安全专项检查活动。 检查内容: 1、工作中安全监督是否到位。 2、工作前是否规范开展危险点分析, 对工作中危险点的提醒是否到位。 3、各项工作中防人身、防火措施是否到位, 保人身安全的措施中防人员中暑的措施是否到位。 4、检查施工现场防汛预案是否详尽可行, 夏季施工防护措施是否到位, 恶劣天气是否制定有针对性的应对措施。 5、二次接点、电缆接头有无过热。 6、电力设备及电缆是否靠近热源, 各部位照明设备与临近的电缆之间是否保持有足够的空间或距离。 施工项目部: 为了确保夏季施工安全, 我司编制应急预案及措施, 每天召开班前会对安全隐患及时检查排除, 针对监理进行的安全大检查积极响应并提供检查事项 业主项目部: 请施工方积极配合检查, 对发现的问题及时消缺。			

主送单位	山东东宏管业光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	山东东宏管业光伏发电项目业主项目部		
发文单位	山东东宏管业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.05.27



第八次 会议签到表