


会议纪要

编号: 010

工程名称: 山东东宏管业股份有限公司 4.5MW 屋顶分布式光伏电站项目

签发: 

会议地点	工地会议室	会议时间	2017.06.25 (14:00-15:00)
会议主持人	纪现壮		
会议主题: 关于并网前事宜			
上次会议问题落实情况: 无			
监理单位: 孙攀 - 随着并网节点到来, 重新盘点并网前有无遗留事项 - 请总包单位协调好光差保护事宜, 以防验收时候被列入验收范围, 从而能够及时整改 - 协调好现场独立办公室事宜, 以备验收 - 对现场整改项 (现场垃圾、地面花砖沉降, 围栏倾斜) 及时整改 结业主单位: 王煜轩 希望施工单位能够在施工过程中重视安全工作, 特别是并网节点的来临, 做好安全检查及整改, 并对光差保护及现场独立办公室事项做好整改预案。 施工单位: 余华平 严格按照业主要求进行整改, 光差保护已联系三产及外包人员, 可及时作出整改, 现场独立办公室采用租赁集装箱备用。			
主送单位	山东东宏管业光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	山东东宏管业光伏发电项目业主项目部		
发文单位	山东东宏管业光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.06.25



会议签到表

[illegible]