

会议纪要

编号：SDSY-SXSC-08

工程名称：徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目

签发：赵占良

会议地点	工地会议室	会议时间	2017年07月21日
会议主持人	赵占良		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况： 无			
本次会议内容： 1、35kV 开关站及与预制舱周边存在较多垃圾，需要及时清理，保持 35kV 开关站及与预制舱周边清洁。 2、35kV 开关站及与预制舱周边消防沙箱及灭火器配置不符合安全文明施工要求，部分消防桶被用来当做垃圾桶，应及时按照安全文明施工的规定对 35kV 开关站及与预制舱周边消防进行整改。 3、现场用电界限较为混乱，存在乱拉乱扯现象，具有很大的安全隐患，应遵循“一机一闸一箱一漏”规则对现场用电进行整改。 4、预计下周会迎来持续高温天气，最高温度均在 36℃ 以上，现场应做好防暑降温工作，合理安排工作时间，避免中暑等情况发生。			
主送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目施工项目部		
抄送单位	徐州闽商石材市场管理有限公司屋顶分布式光伏电站项目业主项目部		
发文单位	徐州闽商石材市场管理有限公司 屋顶分布式光伏电站项目 监理项目部	发文时间	2017年07月21日

