

会议纪要

编号: JNSH-ZHJL-005

工程名称: 济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目

签发:

梅波

会议地点	工地会议室	会议时间	2017 年 06 月 16 日
会议主持人	梅波		
会议主题: 安全、质量、进度			
上次会议问题落实情况: 无			
本次会议内容: 1、所有进场施工人员进场前必须进行安全及技术交底,进入施工现场必须正确穿戴好劳动防护用品,高空作业必须进行安全防护措施。 2、临时用电必须进行安全防护措施,检查电线绝缘层是否损坏,接线端子是否牢靠。 3、现场查看部分接线完成汇流箱,没有关闭,锁紧,雨水天气,存在安全隐患。 4、高温天气严禁施工人员喝酒上班作业,配备水供应,防止中暑。 5、对施工人员电气工具进行检查,严禁使用不合格电气用具。 6、检查施工现场,要求一天施工完成后,及时清理垃圾,不得留下废料在现场。 7.使用热缩管煤气罐,用完后不得放在阳光下暴晒,要求放在阴凉地方。 8.检查脚手架螺丝是否拧紧牢固可靠。 9、工地监理例会每月周召开一次,会议时间定于每周五下午 15:00 整,地点在工程项目部会议室,相关参建单位的主要管理人员、技术人员都要参加。 。			
主送单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目项目部		
抄送单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	济南商河振威门业 1.998MW 屋顶分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017 年 6 月 17 日

