

会 议 纪 要

编号：011

工程名称：无锡金溢达光伏科技有限公司威孚高科 5.4 兆瓦光伏发电项目

签发：

会议地点	威孚高科现场办公室	会议时间	2017.10.9
会议主持人	朱健康 吕天伟 何甜甜 陈兴华 范工 刘工		
会议主题：施工质量和安全、1#屋面组件安装 、3#屋面地梁、支架安装、组件安装			
上次会议问题落实情况： 1#3#屋面地梁、支架安装、组件安装基本按照施工图纸和规范要求施工 工序报验基本落实 支架排布按照现场实际情况已经重新排布 现场安全培训每天落实到位 施工人员已经增加			
本次会议内容： 1、1#、3#屋面开始安装组件。要求按照图纸进行安装，表面平整，注意吊装安全，对方阵不平整的部位进行调整 2、现场施工安全要求落实到每个施工人员 3、低压柜、汇流箱、逆变器接线，要求做好电缆防护，接线规范，保持美观 4、电缆铺设美观整齐，并做好绑扎			
主送单位			
抄送单位	无锡金溢达光伏科技有限公司威孚项目部		
发文单位		发文时间	

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

XXX 项目 会议签到表

日期:

[illegible]

--	--	--	--