

会 议 纪 要

工程名称: 含山县 2017 年户用光伏扶贫电站项目

编号: HSFP-HYJY-014

会议地点	含山县扶贫办	会议时间	2017-12-29
会议主持人	刘士发		
会议主题: 关于竣工验收事宜			
本次会议内容: 竣工验收现场发现如下问题: 1. 组件表面灰尘遮盖、需冲洗, 护角未清除干净; 2. 经济开发区屋面有剩余工程材料未清理, 屋面破坏未恢复; 3. 孙东排水沟整改, 地面需平整; 4. 姚庙敬老院树荫遮阳, 影响发电, 需清除; 5. 八熊东侧树荫遮阳, 影响发电, 需清除; 6. 熊蒋组件区域施工垃圾需清理; 7. 派出所屋面背拉缺少, 需增加; 8. 仙踪中学组串穿管未封堵, 需防火泥封堵;  监理项目部 (章):			
主送单位	含山县城建集团有限公司、西北电力建设第一工程有限公司施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 含山项目监理部	发文时间	2017-12-29

注 本文件一式三份。

