

会议纪要

工程名称：西安杭泰皓森航空基地屋顶分布式光伏发电项目

编号：001

签发：金钊

会议地点	项目部办公室	会议时间	2017年9月6日11时30分
会议主持人	李明志		
会议主题：项目首次安全交底			
参加检查监理人员：李锋伟			
本次会议内容： 本次会议为现场项目安全检查会议，通过对现场整体排查，发现安全隐患点，并对存在安全隐患的地方提出整改，要求下步工作中，防微杜渐，遵循“安全第一，质量为本”的原则进行施工。 现场检查情况： 1. 施工现场部分施工人员安全帽佩戴不规范； 2. 现场无醒目安全文明施工警示标识； 3. 现场办公区域环境卫生较差，地上有烟头散落； 4. 厂房加固施工设备四周未见安全警示及警戒线，存在安全隐患。 整改要求： 1. 施工前举行站班会，做好安全培训、三级安全教育记录及安全技术交底，未经过安全培训及安全技术交底的施工人员不得进场作业； 2. 施工现场需做好安全警示标识牌及拉设好安全警戒线； 3. 施工人员进入施工现场必须戴安全帽，并正确使用安全帽并扣好帽带，不准把安全帽坐、垫；高空作业时必须系好安全带； 4. 施工过程一定按照设计规范作业要求进行安全文明施工，杜绝违章指挥和违章作业；			

