

会议纪要

工程名称：西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XAHS-HY-002

签发人：金生文

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.10.09
会议主持人	金生文		
会议主题：西安皓森精铸有限公司园区安全专题会议			
本次会议内容： 各施工单位注意施工现场安全文明施工，临时用电安全，具体会议内容如下 1、施工施工现场隐患： 1) 安全通道入口处要挂安全标示标牌。 2) 采光带要加设安全警示栏和彩带。 3) 屋顶铺设安全通道，确保现场施工人员作业安全。 4) 临时用电问题，要使用合格的三级配电箱，使用防爆、防水插座，电源线定期检查 5) 现场机械机具每天开工前做好全面检查后方可施工。 2、施工现场每天开安全会议，施工作业人员都要有安全意识。 3、施工现场禁止吸烟。 4、施工单位每天的安全检查每周一为安全文明检查日，执行为监理施工单位，业主派一代表。 施工单位： 1、每天都要开安全会议。 2、施工现场作业人都要进行安全教育。 业主单位： 1、采光带周围铺设安全护栏和彩带。 2、确保本工程零安全事故。			
主送单位	西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目业主项目部		
发文单位	西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目监理项目部	发文时间	2017.10.09

注 会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目
监理项目部



由 扫描全能王 扫描创建