

会议纪要

工程名称：西安杭泰皓森航空基地 0.774MWp 屋顶分布式光伏发电项目

编号：ZHJL-XAHS-HY-004

签发人：金文

会议地点	现场会议室	会议时间	2017.10.20
会议主持人	杨玲玲		

会议主题：西安皓森精铸园区安全专题会议

本次会议内容：

为确保 10 月 25 顺利并网，我监理部对承包方进行安全检查严格贯彻“安全第一、预防为主”的方针，将安全生产放在第一位，具体会议内容如下

1、施工施工现场隐患：

- 1) 主要设备吊装必须严格要求佩戴安全帽，高空作业必须佩戴安全带、安全帽。
- 2) 采光带要加设安全警示栏和彩带。
- 3) 屋顶铺设安全通道，确保现场施工人员作业安全。
- 4) 临时用电问题，要使用合格的三级配电箱，使用防爆、防水插座，电源线定期检查
- 5) 现场机械机具每天开工前做好全面检查后方可施工。
- 6) 预制舱临时用电电缆未做保护，车辆来回碾压，有漏电伤人危险。

2、施工现场每天开安全会议，施工作业人员都要有安全意识。

3、施工现场禁止吸烟，预防因吸烟导致油漆燃烧。

4、施工单位每天的安全检查每周五为安全文明检查日，执行为监理施工单位，业主派一代表。

施工单位：

- 1、每天都要开安全会议。
- 2、施工现场作业人都要进行安全教育。

业主单位：

