

会议纪要

工程名称:陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: 006

签发: 王金义

会议地点	办公室	会议时间	2017年10月13日
会议主持人	李明志		
会议主题: 安全 文明施工			
参加检查人员: 杨铃铃 强永宏 潘文龙 马登科			
本次会议内容: 本次会议为现场安全文明施工专题会议,通过德仕领导现场巡查,发现以下隐患点,并对存在安全文明施工问题点提出整改,要求下步工作中,防微杜渐,保证施工质量、安全文明施工同步并行。 现场检查情况: 1、施工人员在屋面施工时踩踏屋脊(易造成屋脊塌陷漏水) 2、施工人员在屋面脚踢材料后掉至屋面(易损坏屋面彩钢瓦导致漏水,掉地面存在伤人风险) 3、屋面夹具支架散件人员,散件时野蛮散件未做到轻放(易造成彩钢瓦损坏) 4、施工方皮卡车在场内移动过快车箱内拉人,(厂区内货车叉车等因素复杂,厂区自己汽车不允许进去) 整改要求: 施工方当晚召开员工安全文明施工会议,对员工进行安全文明施工培训,提出具体整改措施。 1、进入厂区遵守厂区管理规定禁止在厂区内抽烟打闹,劳保用品佩戴齐全。 2、施工人员在屋面施工时禁止踩踏屋脊(若发现踩踏当场开除处理) 3、禁止施工人员在屋面做一切损坏屋面的行为,散件时轻拿轻放,若发现当场开除处理。 4、厂区内施工方使用皮卡车时车速不得超过20,车厢内只拉货不能拉人。			

5、对现损坏的屋面进行修复，修复结果以图片形式报审厂方领导 6、后期如若再出现类似问题，将对施工单位责任人等进行相应惩戒措施，造成一切不良影响及损失你方全部承担。			
主送单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目施工项目部		
抄送单位	陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目业主项目部		
发文单位	 陕西德仕汽车部件（集团）有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目项目监理项目部	发文时间	2017年10月13日

