

 正衡监理 Zhengheng Supervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站
	文件名称	会议纪要

会 议 纪 要

项目名称：滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目

编号：AQ-005

会议地点	滕州项目监理项目办公室	会议时间	2017年12月20日
会议主持人	王健	会议签到表附后	
会议主题：安全专题例会			
会议内容： 根据目前工程进展情况及施工现场存在安全问题，特此召开由各标段专职安全员参加的关于加强施工安全监理的工作会议，具体布置并明确下阶段开展安全监理工作的任务和要求。望各项目部遵照执行，在实施监理过程中认真履行安全职责，为安全施工提供应有的监督保障。具体任务和要求主要有如下方面： 1. 要求各项目部定期于每月 15 日会同专职安全监理员对施工现场进行全面安全检查。 2. 要特别注意对存在较多危险源的施工分项分部工程（如桥梁、涵洞）加以安全隐患排查，及时发现问题，及时整改。 3. 深基坑、槽边要督促施工单位做好临边防护设施，并布置相应的警示标志。 4. 督促施工单位按相关规范规定布置临时用电线路，并对工作面内尚未拆迁的电力线做好安全防护工作，保证安全距离。 5. 督促施工单位加强对施工运输车辆驾驶员的安全教育，预防发生人员伤亡事故，最终影响到施工工期。			

 正衡监理 ZhengHengSupervision	项目名称	滕州市优上新能源有限公司 5.62MW 分布式光伏电站项目
	文件名称	会议纪要

6. 督促施工现场内施工人员注意佩戴安全帽，要求监理人员做好带头作用。
8. 要求各项目部配备一个专职安全员，监理不定期会同专职安全员对现场安全检查。

主送单位	滕州优上新能源有限公司 四川信美电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 12 月 20 日

