

安全监理例会纪要

编号：AQ-009

会议时间	2017 年 12 月 29 日	会议地点	宿迁协合站内会议室
主 题	宿迁光伏电站容配比优化改造工程安全监理例会		
会议主持	王明官	附件：签字页、宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目监理部廉政告知书	
与会人员	常州正衡	王明官、黄建军、王洪伟	
	宿迁协合新能源有限公司	唐艰	
	上电工程公司	李小杰、董卫正、张春建、毛永跃	

会议内容：

2017 年 12 月 29 日 16:10~17:20 时，在宿迁协合站内会议室就宿迁光伏电站容配比优化改造工程召开了安全监理例会，本次会议由王明官主持，与会人员名单见上表。会上首先由监理工程师王明官提出了关于安全的几项问题，以及现场作业人员的安全文明施工情况，提出的事项由施工单位就各项问题进行了细致讨论，并形成如下共识。

会议集中讨论并落实了以下工作内容：

利用本次监理例会，将《宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目监理部廉政告知书》告知建设单位，了解其内容。

监理方：（1）搬运光伏组件时禁止暴力施工，要做到轻拿轻放。

（2）吊装区域禁止行人通过，拉好警戒线立好警示牌并派专人看护。

（3）现场施工禁止高空抛物。

（4）现场施工垃圾要及时处理，要做到工完、场地清。

（5）施工现场材料要摆放整齐，不能引起过道封堵现象，做到工完料尽场地清。

（6）组件连接 MC4 接头时施工工人要求戴绝缘手套。

业主方：对监理方提关于安全方面的问题，要及时整改。工期接近尾声现场施工一定要把安全放在第一位。了解并查看《宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目监理部廉政告知书》其内容。

施工方：（1）现场告知并教育现场施工工人，现场施工禁止暴力施工，搬运组件时一定要轻拿轻

放。

- (2) 现场做好技术交底、做好防护措施保障施工安全。
- (3) 对施工现场的人员进行安全教育，提高安全意识。
- (4) 现场施工垃圾派人及时处理做到工完场地清。
- (5) 施工现场材料按规格摆放，场地清扫干净并加大考核力度。

会议签到单：

会议签到单				
会议主题		宿迁光伏电站容配比优化改造工安全程监理例会		
会议时间		2017 年 12 月 29 日	会议地点	站内会议室
序号	姓名	单位/部门		职务
1				
2	王双	上电新能派/宿竹协会项目部		专委
3	王双官	常州正衡		监理
4	王双伟	常州正衡		监理
5	王建军	常州正衡		监理资料员
6	李杰	上电工程		项目经理
7	董卫江	上电工程		技术顾问
8	王永跃	上电工程		技术负责人
9	张春健	上电工程		安全员
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				
17				



国内最大的光伏电站监理单位国家行业标准《光伏发电工程建设监理规范》编写单位

宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目监理部廉政告知书

致：宿迁协合新能源有限公司（业主单位）
上海上电电力工程有限公司（承包单位）

我们是常州正衡电力工程监理有限公司驻宿迁光伏电站容配比优化改造工程项目监理部，受业主单位委托承担本项目建设过程监理任务，请予以配合，同时希望你们对监理人员执行有关廉政规定的情况进行监督，每月在《监理服务&廉政建设调查表》里如实填写意见。若有意见不便填写，可向我公司反映。监督电话：

0519-81180829，邮箱：yh.lin@skysolargroup.cn。现将我监理部工作纪律告知如下：

- 一、坚决执行国家及行业有关法规法令，严格履行监理职责，忠于职守，严格把关，对自己签认的各种工程质量数据负责。
- 二、不利用职权安排直系亲属及主要社会关系在自己管理项目内工作。
- 三、不接受、索要施工单位的礼金、加班费、有价证券和贵重礼品，不在施工单位报销任何票据。
- 四、不利用职权向承包人介绍施工设备、材料及供应商。不向承包人介绍工程分包人和参与工程分包。
- 五、在工程工序交验过程当中不故意刁难承包人，严格按照合同文件及上级的要求报验，做到公正、合法。
- 六、不参加承包人及相关单位邀请的影响公正执业的各种宴请和娱乐活动。
- 七、验工计价时不利用职权故意克扣承包人。
- 八、不利用职权要求承包人提供合同以外服务。
- 九、对于工程数量符合、变更等，公正、实事求是地进行处理，不损害业主的利益，同时又能使承包人的利益不受到侵害。

监理项目部：（章）
负责人：王军
日期：2017.12.25

业主项目部：（章）
负责人：李永
日期：2017.12.25

施工项目部：（章）
负责人：李永
日期：2017.12.25

主送单位	宿迁协合新能源有限公司 上海上电电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017年12月29日