

安全监理例会纪要

编号：AQ-002

会议时间	2017 年 11 月 07 日	会议地点	宿迁协合站内会议室
主 题	宿迁光伏电站容配比优化改造工程安全监理例会		
会议主持	王明官	附件：签字页	页码：3
与会人员	上电新能源	张兴鹏、	
	常州正衡	王明官、黄建军、王洪伟	
	宿迁运维	无	
	上电工程公司	李小杰、董卫正、毛永跃、邵正兵等	
会议内容：			
2017 年 11 月 7 日 16:00~17:30 时，在宿迁协合站内会议室就宿迁光伏电站容配比优化改造工程召开了安全监理例会，本次会议由王明官主持，与会人员名单见上表。会上首先由监理工程师王明官提出了关于安全的几项问题，以及现场作业人员的安全文明施工情况，提出的事项由施工单位就各项问题进行了细致讨论，并形成如下共识。 会议集中讨论并落实了以下工作内容： （1）今日发现现场施工人员，存在违反《安全规定》的行为。对自身安全自我保护意识不够，对于这类工作人员，作适当的经济处罚后，必须从新接受安全教育后，并考试合格。方能继续参加工作 （2）雨棚主梁的起拱问题，需要设计院进行确认。有工程公司联系设计院的人到现场商议 （3）汇流箱的更换工作：（1）要做好汇流箱的进出线断电工作 （2）在断电后再次检测确认没有电，安全后方能展开施工 （4）在现场进行吊装作业时必须专职的安全员、指挥员再现场监督。在夜间工作必须做好充足的照明工作。现场布置必须布置好警戒围绳。并派人值班看护确保吊装作业现场无闲杂人员			

会议签到单：

会议签到单

会议主题		宿迁光伏电站容配比优化改造工程监理安全例会		
会议时间		2017 年 11 月 7 日	会议地点	站内会议室
序号	姓名	单位/部门		职务
1	张兴鹏	上电新能源东台区域		总经理助理
2	王明良	常州正衡电力工程监理有限公司		监理
3	王洪伟			监理
4	程真华	宿迁电站运维		站长
5	李山杰	上电工程		项目经理
6	董卫卫	上电工程		技术顾问
7	王守强	上电工程		
8	邵凡东	上电工程		
9	董建军	常州正衡电力工程监理有限公司		监理资料员
10				
11				
12				
13				

主送单位	宿迁协合新能源有限公司 上海上电电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 7 日