

监理例会纪要

编号：SQXH-JLLH-003

会议时间	2017 年 12 月 08 日	会议地点	宿迁协合站内会议室
主 题	宿迁光伏电站容配比优化改造工程监理例会		
会议主持	王明官	附件：签字页	
与会人员	常州正衡	王明官、黄建军、王洪伟	
	上电工程公司	李小杰、董卫正、毛永跃、张春健	

会议内容：

2017 年 12 月 08 日 16:30~17:40 时，在宿迁协合站内会议室就宿迁光伏电站容配比优化改造工程召开了监理例会，本次会议由王明官主持，与会人员名单见上表。会上首先由监理工程师王明官提出了几项问题，以及现场作业人员的安全文明施工情况，提出的事项由施工单位就各项问题进行了细致讨论，并形成如下共识。

会议集中讨论并落实了以下工作内容：

监理方：(1) 主梁支墩安装时水平必须一致支墩位置定位放丝准确，并用膨胀螺丝固定好，确保安装质量。

(2) 现场客流量较大，必须派专人看守。确保施工安全。

(3) 具备组件安装条件后，再拆组件。做到随拆随装。

(4) 组件安装时不出现错台现象，压块、紧固件、弹簧垫要压平。

施工方：(1) 现场按照技术要求施工。

(2) 现场安全员看守，确保施工安全。

(3) 落实上报制度，做到随拆随装，减少发电量的损失。

(4) 按照技要求施工，对发现的问题马上进行整改。



会议签到单:

会议签到单

会议主题		宿迁光伏电站容配比优化改造工程监理例会		
会议时间		2017 年 12 月 08 日	会议地点	站内会议室
序号	姓名	单位/部门		职务
1	王明官	常州正衡		监理
2	蔡建军	常州正衡		监理资料
3	王洪伟	常州正衡		安全监督
4	李永杰	上电工程		项目经理
5	王卫江	上电工程		技术顾问
6	李永跃	上电工程		技术负责
7	张春忠	上电工程		安全员
8				

主送单位	宿迁协合新能源有限公司 上海上电电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 12 月 08 日

