

监理例会纪要

编号： SQXH-JLLH-006

会议时间	2017 年 12 月 30 日	会议地点	宿迁协合站内会议室
主 题	宿迁光伏电站容配比优化改造工程监理例会		
会议主持	王明官	附件：签字页	
与会人员	常州正衡	王明官、黄建军、王洪伟	
	宿迁协合新能源有限公司	唐艰	
	上电工程公司	李小杰、董卫正、毛永跃、张春健	

会议内容：

2017 年 12 月 30 日 16:20~17:30 时，在宿迁协合站内会议室就宿迁光伏电站容配比优化改造工程召开了监理例会，本次会议由王明官主持，与会人员名单见上表。会上首先由监理工程师王明官提出了几项问题，以及现场作业人员的安全文明施工情况，提出的事项由施工单位就各项问题进行了细致讨论，并形成如下共识。

会议集中讨论并落实了以下工作内容：

监理方：（1）对于组件之间的注胶漏水现象，要及时整改。

（2）新组件在倒运、安装、递接过程中，一定要做好防护措施。以免造成组件发生划痕、破损及隐裂。

（3）组件安装时不能出现错台现象，压块、紧固件、弹簧垫要压平。

（4）连接组件 MC4 接头时，施工工人应戴绝缘手套。防止触电危险。

业主方：对监理方提关于安全、质量方面的问题，要及时整改。工期接近尾声现场施工一定要把安全放在第一位。

施工方：（1）对于组件之间的漏水情况，我方尽快整改。

（2）在新组件的传递过程中做好相应的保护措施。

（3）现场按照技术要求施工。

（4）现场施工工人都下发绝缘手套，要求佩戴。



由 扫描全能王 扫描创建

会议签到单:

会议签到单

会议主题		宿迁光伏电站容配比优化改造工程监理例会		
会议时间		2017 年 12 月 30 日	会议地点	站内会议室
序号	姓名	单位/部门		职务
1				
2	王成	上电新能源/宿迁协合项目部		专责
3	王成	常州正衡		逆理
4	王宏伟	常州正衡		逆理
5	王宏伟	常州正衡		逆理资料员
6	李小杰	上电工程		项目经理
7	毛永跃	上电工程		技术负责人
8	王卫正	上电工程		技术顾问
9	张春健	上电工程		安全员
10				
11				
12				
13				
14				
15				
16				

主送单位

宿迁协合新能源有限公司

上海上电电力工程有限公司

发文单位

常州正衡电力工程监理有限
公司

发文时间

2017 年 12 月 30 日



由 扫描全能王 扫描创建