

监理例会纪要

编号：SQXH-JLLH-001

会议时间	2017 年 11 月 25 日	会议地点	宿迁协合站内会议室
主 题	宿迁光伏电站容配比优化改造工程安全监理例会		
会议主持	王明官	附件：签字页	
与会人员	上电新能源		
	常州正衡	王明官、黄建军、王洪伟	
	宿迁运维	无	
	上电工程公司	李小杰、董卫正、毛永跃、张春健	

会议内容：

2017 年 11 月 25 日 16:00~17:30 时，在宿迁协合站内会议室就宿迁光伏电站容配比优化改造工程召开了监理例会，本次会议由王明官主持，与会人员名单见上表。会上首先由监理工程师王明官提出了关于安全的几项问题，以及现场作业人员的安全文明施工情况，提出的事项由施工单位就各项问题进行了细致讨论，并形成如下共识。

会议集中讨论并落实了以下工作内容：

- (1) 现场做好安全防护措施，确保施工安全。商贸城的客流量较大。注意高空坠物，拉好警戒线，并派专人看守，禁止行人通行。
- (2) 具备安装组件条件后，再拆除组件。尽量做到随拆随装，减少发电损失。
- (3) 现场焊接接地扁铁必须达到规范要求，清理焊渣、刷防锈漆及银粉漆。
- (4) 主梁支墩安装时水平必须一致支墩定位放丝准确，并用膨胀螺丝固定好，确保安装质量。
- (5) 做好主梁及檩条口的封堵。
- (6) 组件安装时不能出现错台现象，压块、紧固件、弹垫压平。
- (7) 组件之间及组件与彩钢瓦之间的注胶必须统一注胶的厚度（3-5mm）注胶均匀确保不出现漏水现象。



会议签到单:

会议签到单

会议主题		宿迁光伏电站容配比优化改造工程监理安全例会		
会议时间		2017 年 11 月 25 日	会议地点	站内会议室
序号	姓名	单位/部门		职务
1	王明官	常州正衡		监理
2	王洪伟	常州正衡		监理
3	黄建军	常州正衡		监理员
4	李小龙	上电工程		项目经理
5	董卫正	上电工程		技术顾问
6	王永跃	上电工程		技术负责人
7	张春健	上电工程		安全员
8				
9				

主送单位	宿迁协合新能源有限公司 上海上电电力工程有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2017 年 11 月 25 日

