

项目首次安全交底会议纪要

工程名称:陕西德仕汽车部件(集团)有限责任公司屋顶分布式光伏发电项目 编号: 001

签发: 张双武

会议地点	办公室	会议时间	2017年11月26日
会议主持人	张双武		
会议主题: 安全交底			
参加检查人员: 杨铃铃 马登科 强永宏			
本次会议内容: 本次会议为现场项目安全检查会议,通过对现场整体排查,发现安全隐患点,并对存在安全隐患的地方提出整改,要求下步工作中,防微杜渐,保证施工质量、安全同步并行。 现场检查情况: 1、施工现场部分工人安全帽佩戴不规范; 2、屋顶处阳光板较多,下部施工应设安全防护措施,存在安全隐患; 3、材料摆放区较乱、无警示标识; 4、现场无醒目安全文明生产宣传标志; 5、材料摆放区域地面存在烟头; 6、爬梯焊接施工处未配置灭火器,。 整改要求: 1、进入施工现场必须带安全帽,系好下颚带,无安全帽人员禁止进入施工现场; 2、施工现场作业时正确使用防护用品,严禁穿短裤及拖鞋进场,应穿有防滑性质胶鞋; 3、施工现场爬梯上下行走时,禁止多人扎堆一起; 4、吊车吊装货物时周围应拉好警戒线,有专人负责起重和安全负责。 5、吊装至屋面材料及时分散到所需位置,减少集中载荷。 6、专业工种需持证上岗(如电工焊工)保证安全及工程质量; 7、施工现场严禁吸烟、防止火灾发生,禁止酒后作业。			

一切室外作业。

10. 做好临舍安全供电、用电管理，避免事故发生。施工用电须采用带漏电保护的配电箱，严禁私拉乱接，按需配置灭火器。

11. 在屋面运输和施工过程中禁止采用使电池片直接受力如头顶、被扛等方式，采用二人搬运组件，要轻拿轻放，严禁踩踏光伏组件。

主送单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目施工项目部		
抄送单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目业主项目部		
发文单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目 项目监理项目部	发文时间	2017 年 11 月 4 日

会议签到表

[illegible]