

会议纪要

工程名称： 西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目

编号：002

签发：王金

会议地点	项目部	会议时间	2017 年 11 月 4 日
会议主持人	李明志		
会议主题：安全专项检查			
参加检查人员：杨铃铃 强永宏 张双武 史晓杰			
本次会议内容： 本次会议为沃斯特货、安全文明施工、站内施工进度会议，施工方、业主方及我方通过对项目安全文明施工、站内施工的进度进行梳理，会议内容如下： 安全文明施工： 1. 施工前，做好安全培训、三级安全教育及安全技术交底，未经安全培训及安全技术交底的施工人员不得进场作业。 2. 施工场区内全面禁止吸烟及明火作业，入场区禁止携带香烟、火机及火柴，严禁酒后作业。 3. 施工管理人员应动态关注作业人员的健康状态，高烧、高血压、心脏病、恐高症等不得安排进入屋面作业。 4. 屋面临边、高处作业做好警戒和防护措施，避免高空跌落及坠物。 5. 屋面施工废料及包装物要随做随清，严禁杂物堵塞下水或飘落地面。 6. 施工现场垃圾要及时进行清理，做到人走场清，严禁杂物堵塞下水或飘落地面。 7. 吊装作业及机械施工时，编制好专项施工方案和安全防护预案，现场做好安全保障，无关人员不得靠近，安排专职安全员进行监管。 8. 6 级以上大风天气，工地应停止吊装作业及屋面施工作业，现场做好组件等材料加固处理，避免大风吹落导致次生灾害及事故。 9. 雨季，特别注意现场材料、设备的防雨措施，中雨以上禁止屋面施工，雷电期间禁止			

- 8、切割或焊接作业时清除周围易燃易爆物品，并配备灭火器。
- 9、加强现场安全保卫工作，规范材料摆放，现场适当增加安全警示标识；
- 10、更换场地电器设备及工作结束时断开电源，检查现场确认无起火危险后方可离开；
- 11、每日举行站班会，要求安全意识必须牢记心中。

要求施工单位必须针对以上问题提出具体整改措施，并于两日内整改完毕，后期如若再出现类似问题，将对贵公司进行相应惩戒措施。

主送单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目施工项目部	
抄送单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目业主项目部	
发文单位	西安杭泰沃斯特航空基地光伏发电项目项目监理项目部	发文时间 2017年11月26日

_____会议签到表

[illegible]