

会议纪要

工程名称：宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目
编号：YXYD-ZHJL-HYJY-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2017.12.07
会议主持人	顾庆生		
会议主题：安全、质量、进度工作汇报及要求			
本次会议内容： 2017年12月7日，于宜兴远电新能源有限公司远东复合 2.8MWp 屋顶分布式光伏发电项目会议室召开了第一次工程会议。业主方、监理方、置业方、总包方就工程项目安全、质量进度提出了建议及要求。 以下为各方代表发言 一. 总包 1. 工程施工计划已经向业主上报。 2. 厂房屋顶施工中严格杜绝螺丝、螺丝帽等对屋面防水造成影响。 3. 施工完毕后，余料垃圾及时回收。 4. 施工过程中严格保证质量、安全和进度。 5. 施工过程中严格按照安全协议要求进行。 6. 电缆敷设过程中做好防倒灌措施。 二. 监理方 1. 总包单位要及时补充完善报审工程资料，资料应符合相关标准。 2. 工程施工必须按程序进行报验。每项施工工序完成后要及时向监理部报验，重点施工工序施工前要通知监理部进行旁站。 3. 施工单位要在总计划的基础上编制日计划，周计划，并上报给监理部。 4. 对监理发现并整改的问题，应当及时处理并反馈。出现问题不允许自行隐蔽，应当通知监理人员查看，确定方案后处理。 5. 现场做好安全文明施工措施，临时用电必须符合规范要求。 6. 进入施工现场必须佩戴安全帽，施工现场周围要设置隔离带。 7. 总包单位应编制安全应急预案。 三、顾总 1. 初设方案要进行调整，尽快完成。 2. 建立周例会制度，每周定期召开周例会。 3. 总包单位要尽快提供施工进度计划。 4. 总包单位要合理安排材料进场时间，保证施工正常进行。 5. 厂房屋顶施工过程中要做好保护，竣工移交要保持原样。 6. 监理做好安全文明施工检查，杜绝野蛮施工。 四、置业			

1. 厂房屋顶施工前各参建单位统一验收, 进行交接, 竣工移交时要保持原样。
2. 施工期间施工人员需配备明显标识, 便于分辨各施工单位。
3. 厂房屋顶爬梯上下注意安全, 爬梯旁要做好标识。
4. 厂房屋顶天窗罩易碎, 施工过程中要注意保护。
5. 施工现场值班人员定岗定人, 不要更换。
6. 配重块要控制在每平方米 30 公斤以内。
7. 厂房屋顶施工过程中雨水口要保持整洁, 严禁堵塞。

主送单位	宜兴远电新能源有限公司	
抄送单位	上海艾能电力工程有限公司	
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间
		2017.12.08

会议纪要由监理项目部起草, 经总监理工程师签发后下发。

