


会议纪要

编号: WJHXZH-JLHY-AQ-001

工程名称: 常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57 兆瓦
分布式光伏站项目

签发: 

会议地点	施工现场	会议时间	2017. 11. 25
会议主持人	文立超		
会议主题: 安全专题会议			
上次会议问题落实情况:			
本次会议内容: 监理单位: 一、安全: 1. 生产加工区: 1) 配电箱无接地保护, 电缆线有破损现象; 2) 配电箱没上锁, 且无安检记录; 3) 配电箱内一闸多用; 2. 开关站内: 1) 三级配电箱内接线线路混乱 2) 安全通道不通畅; 3. 光伏区: 1) 组件、支架配件随处可见, 未统一摆放好; 2) 脚手架搭设不牢固, 存在安全隐患; 3) 屋顶周边未设临边防护设施 4. 其他: 1) 宿舍内使用大功率电器; 通过这次安全大检查, 反映出来的问题是: 各级管理部门对安全工作不重视, 对提出的安全隐患不整改, 安全意识淡薄, 侥幸心理严重。鉴于本次隐患复查结果, 监理部决定给予严重警告处分, 并责令在 5 月 28 日前整改所有以上问题。否则将给予重罚, 绝不姑息。			
主送单位	常州万源电力发展有限公司常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目 项目部		
抄送单位	常州东赛二号电力发展有限公司 项目部		



由 扫描全能王 扫描创建

发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司常州东赛二号电力发展有限公司建设江苏恒鑫正宏科技有限公司屋顶 2.57 兆瓦分布式光伏电站项目监理项目部	发文时间	2017.11.25
------	--	------	------------

