

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

会 议 纪 要

(第十三期)

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目监理部

会议纪要

编号: ZHJL-ZJTS-013

工程名称: 泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

签发: 刘士发

会议地点	施工项目部会议室		会议时间	2019.3.28
会议主持人	葛庆琦	会议主题	施工安全专题会议	

本次会议内容:

一、常州正衡电力工程监理有限公司(监理单位)

本项目工程占地面积比较大,管理人员、施工人员较多,因此,安全生产是关系到每一位职工的生命和家庭幸福的大事,是关系到工程是否能顺利进行大事。所以项目部全体职工、管理人员必须对搞好安全生产有充分认识,为了加强安全生产管理,保护职工在生产中的安全,确保工程顺利进展,根据有关规定,结合项目实际情况,我方提出以下要求:

1、组建安全管理网络,成立安全生产领导小组,项目经理为组长,工地负责人、安全员、施工员为副组长,其它管理人员为成员。组长定期对全体管理人员及班组长进行教育,认真研究、落实施工方案,加强现场管理,定期对工地安全生产进行检查。安全员每日深入工地进行监督、检查施工是否有违章行为,对各个班组的安全活动进行检查。各施工班组长每日上班前对所在班组进行安全自检,内容包括职工使用安全帽,班组工作环境自检,高空作业是否使用安全带,对每位职工落实安全生产操作交底,每日认真作好安全生产记录,在施工生产中,必须严格按照安全技术交底进行作业。

2、进入施工现场必须戴好安全帽,进入现场不得吸烟,严禁酒后进入施工现场。

3、施工现场的脚手架、防护设施、安全标志、警示牌等连接件不得擅自拆除。

4、施工现场危险处,应设置防护措施并且有明显标志。任何人员进入现场必须遵守现场所有安全警告标志,未经许可,不准进入安全警戒区域。

5、特殊工种人员必须做到持证上岗,严禁非特种作业人员从事特种作业。

6、施工用电线路严格执行“一机、一闸、一漏(漏电保护器)、一箱”的规定,漏电开关要灵敏可靠,线路必须架空或者地埋,不能裸露在地面,禁止在私拉乱接。各种电动机械设备、配电箱柜接零或接地应明显。

7、高处作业时必须系好安全带,安全带要系好斜带或双背带,并挂在上方牢固

可靠处，严禁将安全带的扣环搭在梁缘或脚手架钢管头上、低挂高用或不牢固处。

8、下水管道开挖后，应立即铺设排水管，检查合格后尽快回填，避免下雨产生塌方。

9、开关站现有消防器材不符合要求，配备全套消防工器具、沙池、大容量（手推式）干粉灭火器等消防设施。

10、光伏区阵列接地、逆变器接地必须双接地规范施工，避免产生安全隐患。

二、浙江万山红新能源有限公司

项目部全体职工、管理人员要认清安全工作的重要性，没有安全也就没有质量，也就没有进度和效益。质量第一，安全第一，安全与质量同等重要，安全生产各项工作必须制度化、经常化，认真贯彻“安全第一、预防为主”的方针，认真贯彻建筑安全生产的各项法规、标准和规程，要做好安全技术交底、安全宣传教育、安全检查、安全设施验收工作，积极消除各种安全隐患，从而杜绝各种事故的发生。现场存在的安全问题，施工单位应立即抓紧落实，监理单位要加强对现场施工的监督。

三、珠海兴业新能源科技有限公司（总包单位）

1、业主、监理指出的现场存在的安全隐患，我方会立即安排专职管理人员负责监督整改，对于排查出的问题，积极落实整改，彻底消除现场安全隐患，以确保施工安全。

2、后续我方会再次组织相关人员进行全面自查自检，同时每月组织所有管理人员、施工人员开展“安全生产知识培训”，加强员工安全生产意识，提高安全生产能力，向员工讲解宣传安全生产法律、法规、安全科普知识、应急救援知识等。

主送单位	珠海兴业新能源科技有限公司		
抄送单位	浙江宇丰水电集团有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2019.3.28



注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

泰顺兴农 30MW 农林光互补光伏小康项目

第十三次会议签到表

日期: 2019.3.28

[illegible]