

会议纪要

编号：006

工程名称：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

签发：黄永革

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018年7月26日
会议主持人	谈震旻		
会议主题：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目施工安全、质量、进度			
<p>上海电力新能源发展有限公司、孚尧电力工程设计(上海)有限公司、常州正衡电力工程监理有限公司经由本次会议达成以下共识：</p> <p>(1) 高温天气各单位须合理安排上班时间，配备防暑降温用品，做好安全应急措施。</p> <p>(2) 升压站设备实验报告目前还未提供，一周内完成上报工作。施工资料略显滞后，总包督促施工单位尽快报审。着手竣工资料的准备工作。</p> <p>(3) 综合楼基础施工由总包公司内部沟通，下周拿出合理可靠的施工方案。土方密实度检测时须通知监理到场见证。</p> <p>(4) 升压站整改消缺内容统计须细化，并排出具体的施工计划。</p> <p>(5) 现场施工材料须看管到位，如出现材料损坏、丢失等，由总包单位自行承担。</p> <p>(6) 配电楼一次室排气扇还未安装，高温天气，须尽快完成该工序。</p> <p>(7) 升压站围墙现场施工与设计不符，且无挡土墙，存在坍塌隐患，总包单位应尽快处理。</p> <p>(8) 全面梳理全站缺陷，由总包进行整理，生产准备单位参与，汇总后7月28日发监理，由监理审核、监督、闭环。</p> <p>(9) 总包确认配电楼主控室空调是否与设计相符，应设最少两台空调。</p> <p>(10) SVG 围栏须更换为 FC 围栏钢网相同材料。</p> <p>(11) 光伏区目前存在阻工问题，总包单位正在极力协调。</p> <p>(12) 施工必须严格按照图纸施工，注重统一性、美观性、可靠性。</p>			



(13) 综合楼施工图纸各方审核后施工。

(14) 2018年9月15日升压站除综合楼外，其他工程全部消缺完成，达到重新并网的条件。

(15) 2018年9月底完成综合楼工程，并具备入住条件。

(16) 2019年2月5日光伏区完成40MW并网容量；5月15日完成80MW并网容量。

(17) 2019年6月1日全部光伏发电单元整套启动开始240小时并网试运行。

(18) 2018年8月10日总包向监理提供后续详细的施工进度计划。



主送单位	上海电力新能源发展有限公司、湘阴晶孚新能源有限公司、孚尧电力工程设计(上海)有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018年7月26日



会议签到表

时间: 2018年 7月 26日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
谈震昊	上海新能源			
邱主	上海新能源			
吴立	中伏能源			
李勇	中伏能源	主任		
杨胜利	中伏			
张宽	常州正泰			
王正	常州正泰			
朱包	正泰			
李峰	常州正泰			
顾仲彬	上海电			

