

会议纪要

编号: 008

签发: 陈渝

工程名称: 湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2018 年 10 月 21 日
会议主持人	邵勇		
会议主题: 关于 10 月 23 日送电准备工作安排的会议			

参会人员: 邵勇、阳晨、周伟、陈渝、王友宽、黄长春、蒋帅焱、鞠仑、沈建平、张世金、朱正、余宏斌、丁牧、孙党威、吴毅、宋阳奇、李金龙、殷万忠

会议内容:

1. 中伏:

现决定 10 月 23 日升压站恢复送电, 今天召开 10 月 23 日送电前准备会, 参会方有 EPC 总承包项目部、正衡监理单位、运维单位、鸿源升压站施工单位、卓越光伏区施工单位。此次带电按照工作区域及责任分工按以下三方面准备:

(1)、现场准备由 EPC 总承包项目部总负责。

鸿源施工单位升压站工程未完项目 10 月 23 日前必须完成, 具备送电整体要求。消缺项目 10 月 23 日前必须完整闭环, 各方积极配合检查、调试。相关质检部门、供电部门等检查的资料必须具备, 带电区域的标志牌必须齐全。卓越施工单位光伏区, 划分并网带电区, 带负荷的电路, 事先上报。认真检查并网负荷区未完、消缺项目, 基本的工程项目必须完善, 并网带电区的标志和警示牌要完善, 并要严令未经允许的施工人員禁止入内, 实行工作票管理制度。各部门需要设备厂家配合的, 尽快联系通知。

(2)、生产准备由运维部门主导。带电前相关制度规程要完善, 运行所需工器具要检验合格。带电前所有设备运行状态由运维部门认可。

(3)、并网当天外部协调及现场安排接待由开发部门万杰负责。

以上三方面准备工作由邵勇统一协调、调度, 阳晨做好相关记录。



2. 孚尧电力工程设计（上海）有限公司：

升压站围墙和部分设备区隔离栏、标志牌等，设备区隔离栏、标志牌 10 月 23 日前须完成；升压站电气消缺及带电前常规检查、调试一天，不影响 10 月 23 日送电。光伏区卓越施工队划分的带电区域边缘插彩旗作为警示标志，并挂警示牌，安全交底到个人，带电区未经允许不能进入。

3. 运维单位：

主变、线路部分电气定值缺少，需完善。升压站设备区设备标志、安全标示要完整。室内卫生环境要达到要求；等电位接地铜排必须按相关规程完成。

4. 正衡监理单位：

升压站带电前的电气检查消缺，必须抓紧；一次、二次专项检查必须完成，电缆标识要齐全，后台运行检查，挡鼠板要安装完善，消防方面按规程布置，必须达到规范要求。鸿源施工部门要指定一位电气专业负责人，负责带电前电气方面的工作。光伏区带电前在带电区域进行安全检查，箱、逆变接地符合要求。为保证运维人员日常维护检查作业，带电区箱、逆变箱平台需安装安全可靠的爬梯及操作平台；检查操作专用工具需检查齐全。

主送单位	上海电力新能源发展有限公司
	湘阴晶孚新能源有限公司
	孚尧电力工程设计（上海）有限公司
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司
发文时间	2018 年 10 月 21 日



会议签到表

时间: 2018年10月21日

姓名	工作单位	职务/职称	电话	邮箱
邵惠	中伏			
陈海	中伏			
陈海	正衡			
蒋叶	正衡			
王	正衡			
黄书	正衡			
沈				
朱	正衡			
宋				
吴				
鞠				
李				
张				
殷				
何				
丁	中伏			
李	正衡			

常州正衡电力工程有限公司

