

会 议 纪 要

编号：001 工

程名称：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目

签发：陈渝

会议地点	湘阴项目部办公室	会议时间	2019 年 03 月 27 日
会议主持人	陈 渝		
会议主题：湖南湘阴县 4*20MWp 渔光互补扶贫项目安全专题会议			
参会人员：陈渝、周伟、刘俊俊、余宏斌、马恒杰、朱屹杰、黄德奉、黄池、			
会议内容：安全专题会议			
1、近期 3 月 21 日同日发生的“全球最高海缆交联立塔”脚手架架倒塌事故、盐城响水“3.21”爆炸事故，以及 3 月 22 日发生的“湖南客车失火事故”，导致多人死亡的严重后果，给我们敲响了警钟。我们要从这些重大事故当中汲取教训。所以，现场要求综合楼外墙工作的脚手架安装一定要牢固、牢靠，严格按照规范要求来做。参加会议人员须向下面施工人员讲解这些重大事故，提醒他们时刻注意施工安全意识，注意保护好自己的生命安全。			
2、监理项目负责人应联合建设单位、施工单位及监理单位，安排相应人员成立安全检查小组，定期或不定期对项目建设过程中开展安全检查工作，检查内容应包括几个方面：安全生产责任制度建立及落实情况、项目主要管理人员及安全专职人员履职情况、施工人员三级安全教育情况、临时用电设施的安全情况，是佛偶一机一闸保护等、特种人员作业持证上岗情况、安全帽、安全带等安全防护用具的佩戴情况，临时安全设施的搭设情况、机械设备的安全情况等。			
3、针对安全检查中发现的各种问题，应及时像各参建单位进行通报。通报时，应附必要的文字说明及相关图片。			
4、监理项目负责人在发出安全检查通报时后，仍应就安全问题以书面形式下达整改通知单，并限期整改回复。			
5、升压站要注意临时用电规范，光伏区施工人员需佩戴安全帽及穿戴救生			

衣，光伏区柴油、油漆库房要隔离火源、摆放灭火器。

6、近期组织现场消防演习，要求现场管理人员加强对施工人员的安全教育。