

会议纪要

工程名称:西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目

编号: SHPDDE-B14-004

签发:



会议地点	办公室	会议时间	2018年7月1日
会议主持人	杨铃铃		
会议主题: 安全 文明施工			
本次会议内容: 本次会议为现场安全文明施工专题会议,通过德仕领导现场巡查,发现以下隐患点,并对存在安全文明施工问题点提出整改,要求下步工作中,防微杜渐,保证施工质量、安全文明施工同步并行。			
现场检查情况: 1、施工人员在屋面施工时踩踏屋脊(易造成屋脊塌陷漏水) 2、桥架开孔处未作防护措施(容易划伤电缆) 3、组件接地方式错误 4、逆变器支架生锈			
整改要求: 施工方当晚对员工进行安全文明施工培训,提出具体整改措施。 1、施工人员在屋面施工时禁止踩踏屋脊 2、订购橡胶皮垫用于桥架桥架开孔处保护电缆 3、组件接地改为接地孔处连接 4、逆变器支架做二次防腐			
沟通事宜: 组件方阵接地与接地扁铁连接方式图纸未明确,施工方提出两个方案以下联系单提交业主等待回复			

主送单位	隆基绿能光伏工程有限公司		
抄送单位	西安君能清洁能源有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程咨询有限公司 监理项目部	发文时间	2018年7月1日

西安赛特斯迈钛业屋顶光伏发电项目第四次会议签到表

日期: 2018.07.01

姓 名	工作单位	职务/职称	电 话
杨殿银	正核子	监理	13561132112
邵家乐	隆基	主建	18999098632
张坤	隆基		19813291911