

## 会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018年7月25日
会议主持人	汪家骏		

会议主题：项目收工会

上次会议问题落实情况：今天到货2车亿晶组件

本次会议内容：

1. 今天东区19#、20#区域全容量并网；A3路两侧浇筑垫层、条基；计划7月28日16#、17#、18#箱变区域并网。
2. 上电工程需加强土建施工质量，东区垫层、条基浇筑时需按图施工保证施工质量，并在浇筑完成后安排人员进行浇水养护。
3. 东区支架斜撑安装倾斜，角度不符合要求需进行调整；檩条与斜梁间螺栓紧固件未拧紧需施工单位做好整改工作。
4. 东区组件安装需按照规范要求2人搬运，从上往下进行安装，组件安装角度需符合设计要求。
5. 天气炎热，上电工程做好防暑降温工作搭建遮阳棚准备饮水。
6. 今天组件到货2车。叠瓦组件7月29日到场；叠瓦支架7月29日首批发货，2-3天内到场；可调支架拉杆7月27日-28日到场；亿晶组件每天到场2-3车。
7. 8.5m处整改工作需上电工程安排切实可行的计划尽快落实整改完成。
8. 叠瓦组件处条形基础定位有偏差，施工单位需按照设计图纸进行调整。
9. 上电工程明天上报东区并网安排计划，并严格按照上报的并网计划进行施工。

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾20MW移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期  
会议签到表（ ）

姓 名	工作 单 位	职 务 / 职 称	电 话
段永波	常州正衡		
陈国华	上汽新能源		
杨洪亮	上汽浦泾		
蒋华刚	上汽浦泾		
周勇	b10213.		
林卫东	常州正衡		
吴长青	常州正衡		
蒋坤森	常州正衡		