

会议纪要

会议地点	漕泾电厂会议室	会议时间	2018 年 7 月 31 日
会议主持人	汪家骏		
会议主题：项目收工会			
上次会议问题落实情况：今天到货 2 车亿晶组件			
本次会议内容：			
1. 昨天到货 2 车叠瓦支架今天卸货；今天东区支架、组件安装；东区垫层、条形基础浇筑。			
2.上电工程做好东区电气安装新进施工人员的教育培训工作。			
3.上电工程需在东区已并网区域做好安全防护工作，带电设备周围缠绕警示带。			
4. 星期日南瑞继保和华为厂家到场进行安装调试。			
5. 上电工程明天安排人员配合厂家对到货材料验收检测。			
6. 叠瓦组件明天到货，390W 和 395W 两种型号；亿晶组件明天到货 3 车。			
7. 现场施工人员在安装叠瓦组件前需经过厂家培训。			
8. 下周减排中心来人检查，上电工程需保证现场组件安装进度。			
9.上电工程需加快光功率预测采购进度。			
10.上电工程需与电气安装队伍协调好，保证现场安装效率，杜绝出工不出力的现象。			
11.上电工程安排落实东区后续的并网计划。			
12.上电工程明天在 8.5m 与 3.9m 交界淤泥处放置醒目的警示牌，禁止人员靠近。			
13.运维单位需跟踪、分析每天的发电量、发电效率，并与一期数据进行对比分析出东区可调支架 5° 与 25° 安装角度调整的分界时间点。			

后附会议签到表。

主送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期业主项目部
抄送单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期施工项目部
发文单位	上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期监理项目部

本表一式三份，由监理项目部填写，业主、施工项目部各存一份，监理项目部存一份。

上海化工区漕泾 20MW 移动式光伏电站示范项目二期

会议签到表 ()

姓 名	工 作 单 位	职务/职称	电 话
沈家俊	常州正衡		
王云	上海漕泾		
陈晓明	上海漕泾		
黄长春	常州正衡		
陈冲炎	常州正衡		
白前超	上海漕泾		
李明	上海漕泾		
柏路	上海漕泾		
王冲	常州正衡		
杜永林	常州正衡		