

安全专题会议纪要

工程名称：虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWP 光伏发电项目 编号：YCGF-ZHJL-004

会议地点	总包单位会议室	会议时间	2019-01-05
会议主持人	王洪光	签到表附后	
会议主题：冬季干燥场区防火安全；年关将近人员离场及物料保管事宜			
上次会议问题落实情况：			
本次会议内容： 建设单位： 1、各项目部要有防火应急预案，并按照现场实际情况制定应急预案，保证现场的财产安全。 2、年关将近，农民工工资要按时发放，不能拖欠农民工工资，严禁农民工因工资问题前来滋事。 3、电站正常运行部分严格执行运行安全规程。（带电区域必须填写工作票、操作票等）。 4、进入现场时，针对施工的人员要发危险源告知单签证确认，危险源主要包括设备带电作业、现场吸烟、使用明火作业。（危险源告知书，请通知施工单位被告知人签字） 5、现场生活区宿舍内使用取暖设备，注意电线、插座负荷不要过大，不要一个插座使用好几个取暖器，电线不要私拉乱接。 6、场区内临时电源使用注意，下雨天作业、下雪天作业、使用电焊作业等相关操作时，现场施工需配备有灭火器、防沙桶等灭火设施，并有专人确认或旁站，以防造成人员伤亡及火灾发生。 7、已并网区域还需工作时，将带电情况与施工人员进行交底；并做好现场的警示标牌，防止村民进入；箱逆变监控视频尽快通电，后台调试出来，以便查看现场。 8、严禁施工人员将现场的任何材料、设备带出厂区，要安排专门的人员对材料和设备进行保管，以防造成材料和设备的损失；对现场已经完成工作的区域进行物料的收集，并统一堆放进行管理。			



监理单位:

1、监理离场前会组织施工单位对所管辖施工现场进行全面、系统的安全排查,排查重大安全隐患,并要求施工单位对现场的不安全因素进行整改。

2、年关将近,我方要求施工单位离场前上报春节放假停工报告,以及时签发工程暂停令,春节假期结束后,工程复工前,我方要进行组织开展安全隐患排查整改工作,以及时签发节后复工报审表。

施工单位:

1、对现场人员进行统一的安全防火交底,对宿舍用电及取暖设备进行排查。

2、现场已并网区域,需要进行工作时,已对施工人员进行交底。

3、针对农民工工资问题,我方已按时发放,绝不拖欠农民工工资。

监理项目部(章):



主送单位	虞城县阿特斯新能源发展股份有限公司		
抄送单位	苏州高创特新能源发展股份有限公司 中石化工程建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 虞城县项目监理部	发文时间	2019-01-05

注 本文件一式三份。



会议签到表

会议名称	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目		
会议时间	2018 年 1 月 5 日		
会议地点	虞城县农村能源革命试点阿特斯 100MWp 光伏发电项目会议室		
序号	姓名	公司/单位名称	联系方式
1			
2	袁鑫	肖红红	
3	张赛	高剑峰	183673088
4	何勇	中石化建	
5	马明	中石化建	
6	刘其亮	正邦建设	
7	邵雷	正邦建设	
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			
15			
16			
17			

