

会议纪要

工程名称：江苏凯聚 4MWp 分布式光伏发电项目

签发：

编号：JLHY-004

会议地点	施工项目部会议室	会议时间	2018/5/26
会议主持人	苏伟		
会议主题：监理例会			
上次会议问题落实情况：已落实			
本次会议内容： 2018年5月26日下午，由业主项目部组织，监理项目部监理代表主持，施工项目部管理人员参加，召开了江苏凯聚光伏发电项目工程安全、质量及进度协调例会。 会议主要内容： 1、拆装组件必须吊装一箱，散开一箱，绝对不能在同一位置摆放超过一箱组件，未拆箱组件不得在屋顶过夜。 2、屋顶安全防护做的不标准，已搭建的防护要进行整改，防护数量要增加。 3、加强现场劳动纪律，必须委派专人负责各施工部位，严禁出现违反安全文明施工的行为。 4、组件拆箱要轻拿轻放，拆捆扎线不能野蛮施工，硬拉硬拽，必须使用专用工具拆除。 5、要做好对厂房屋顶的保护，禁止踩踏彩钢板瓦楞、采光带等易损伤区域。 6、做好现场的卫生保持工作，所有施工垃圾必须边施工边清理。 7、所有物料、设备、剩余件、施工垃圾必须采用吊车上下运输，不得直接扔下厂房。 8、所有光伏组件的安装工作必须按计划计划在6月5日前完成。 9、现场严禁出现赤裸上身、不正确佩戴安全帽、吸烟等习惯性违章。 10、施工期间的防暑工作要准备充分，确保工作人员的人生安全。比如：			

现场备好绿豆水等防暑降温物品。 11、遇到雷雨天气，应及时组织作业人员有序安全的撤离。 12、所有程序完工后需经过业主单位和监理单位共同验收。 13、夏季施工面临雨多、风大、高温等不利环境因素的影响并能直接危及施工安全，给施工带来无法估量的损失。因此合理的安排组织施工，采取安全技术措施积极应对夏季施工面临的各种危险状况，对排查安全隐患、保障施工生产安全，具有重大意义。做到加强管理、周密计划、措施到位、责任落实。 14、总结：要求施工单位加快进场施工进度，安全合理安排施工进度计划，对所需解决问题及时进行汇报。争取早日实现并网。			
主送单位	江苏凯聚新能源有限公司		
抄送单位	中国能源建设集团天津电力建设有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 江苏凯聚光伏发电项目 监理项目部	发文时间	2018.5.27

