

会 议 纪 要

编号: CZZH-CYJY-016

工程名称: 泰州市中正农业发展有限公司华港 9MW 渔光互补地面电站光伏发电项目

会议地点	现场办公室	会议时间	2018 年 9 月 3 日星期一
会议主持人	班文君		
会议主题: 办公用房施工进度及对现场施工安全要求			
本次会议内容: 1、办公用房墙体已经砌墙结束,现在已经开始支模,要求一定要控制好顶板和立柱的水平度和垂直度,同时要求解除模板的加固和支撑安全情况,浇筑砼时一定要安排专人进行检查,防止涨模 2、办公用房要加快施工进度,确保如期交付使用 3、注意现场安全和人员安全			
主送单位	泰州市中正农业发展有限公司		
抄送单位	晋能清洁能源科技股份有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司	发文时间	2018 年 9 月 3 日星期一

注 会议纪要由监理项目部起草,经总监理工程师签发后下发。