

JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-010

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 09 月 06 日 16: 30
会议主持人	申景鹏 (监理单位)		
会议主题: 安全文明专题会议纪要			
上次会议问题落实情况: 1、外线钢筋加工区: 9 月 2 日场地搬迁未完成, 已考核; 2、外线工人生活区: 宿舍无床, 打地铺通铺, 整改不彻底仍有通铺; 3、外线施工现场: 钢筋调直机作业区未隔离防护; 4、其他问题已整改。			
本次会议内容: 下午 14 时 00 分, 由监理项目部组织, 各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组, 对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查上周问题整改情况和新出现的问题。组织专题会议对这次检查中的问题进行分析, 讨论。 一、总包单位: 1、本周安全文明工作总体良好, 两家分包单位的安全文明意识正在不断加强, 能自觉配合和融入我们总包的安全文明管理中, 希望两家分包继续保持; 2、在本周安全文明巡查中, 看到了两家分包单位对安全文明工作做出的努力并取得了良好的效果, 尤其是中六项目部对现场安全文明措施的投入和对班组工人安全文明教育的宣贯, 工人能主动正确使用劳保用品和爱护环境, 为此我们对升压站施工班组的两名优秀个人进行现金奖励, 希望再接再厉; 3、安环部将继续持续推进安全文明工作的落实, 管理人员将积极参与到施工单位班组站班会中来, 从源头抓起, 对安全文明工作作出最大努力。			

4、外线施工单位在安全文明管理方面也有所进步，但仍有不足，尤其是宿舍区的安全文明工作不到位，如日常检查中在宿舍内发现有工人在使用明令禁止的“热得快”；

二、监理单位：

1、本周安全文明工作总体较好，尤其是道路施工单位，监理部决定对总包单位进行 200 元现金奖励；

2、本周是质量安全月第一周，升压站现场及钢筋加工区各项工作比较到位，决定对其进行 600 元现金奖励；

3、本周安全文明工作虽然取得了良好的成果，但仍有不少新问题出现，尤其是生活区宿舍安全文明工作不理想，要求总包单位安环部下周对此重点进行检查和整治，确保安全文明工作落实到项目每一处；

4、本次安全文明专项检查出的问题，监理部将会汇总后发出，要求总包督促并回复；

5、对安全文明检查出的问题未整改或整改不到位的按会议约定和考核制度进行考核。

6、在日常安全巡检中，凡发现有违规使用拖线排的单位和个人，管理人员应立即给以查收。

三、建设单位：

1、各单位要重视安全文明工作，本周道路施工单位安全文明工作到位；

2、升压站施工单位安全文明质量月活动准备充分，工作落实比较到位；

2、总包单位和监理单位对检查出的问题跟踪落实整改，整改不到位的按会议制度和考核制度进行考核；

四、安全文明专项检查问题汇总：

措美北控 49.5 兆瓦风力发电项目

安全文明专项检查问题汇总

一、外线施工现场

- 1、消防沙箱尺寸太小，不合格；
- 2、切断机电源进线接线不合格；
- 3、钢筋调直机调直作业区未进行隔离防护；
- 4、钢筋堆放未设置规格标识牌；
- 5、现场宿舍帐篷内顶部接线不规范，需加接线盒；
- 6、宿舍帐篷门口进线用铁丝绑扎；

二、外线生活区

- 1、宿舍内通铺；
- 2、宿舍灭火器无检查记录；
- 3、插台随意放在床上床头或被褥下；
- 4、电线直接插在插座内；
- 5、厨房灭火器无检查记录；
- 6、厨房大功率电器与其他电器公用插头；
- 7、场地材料未搬迁，钢筋未离地存放；

三、升压站施工项目部：

- 1、厨房电箱接地无引下线，漏保无效；
- 2、厨房内屋顶电线使用铁丝绑在在钢管上；

四、升压站钢筋加工区：

- 1、I级电源箱未上锁；
- 2、消防箱检查不及时（宿舍大门口）；

五、升压站工人生活区：

- 1、走廊电箱处接线不规范；
- 2、走廊电箱内检查记录不及时；
- 3、插台随意放在床上床头或被褥下；
- 4、电线用胶带绑扎在床柱上；
- 5、电线皮破损；
- 6、消防箱检查记录不及时；
- 7、厨房垃圾箱垃圾已满未清理；

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018年09月06日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

安全文明检查专题会议签到表

姓名	工作单位	职务/职称	电话
边至南	指美北控		
由景鹏	正衡监理	负责人	18937030756
刘永刚	正衡监理	专监	13706124544
张娜	指美北控	资料	17689537660
傅天福	贵州工程公司		
常有	正衡监理	资料	17705122867
陶波	贵州工程公司		
项利军	-		
耿晓光	贵州工程公司		
范成明	中六建二	安全员	18383061944
陈学贵		现场	13550873987
李洪			
李洪			
李洪			
李洪	贵州工程公司安环部	安环部主任	15885518753
王成	武汉智蓝		18381007269
汪尚飞		安全员	13889017773
李洪	武汉智蓝		13659522191
朱学贵	正衡监理	专监	13460958398
李洪	贵州工程公司	安全员	1778439515