

JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

工程名称：措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

编号：17353-JL-JBKXM9-017

签发：申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 10 月 18 日 15:30
会议主持人	申景鹏（监理单位）		
会议主题： 安全文明专题会议纪要			
本次会议内容： 2018 年 10 月 18 日下午 14 时 00 分，由监理项目部组织，各参建单位组成的安全与文明施工专项检查小组，对本项目所属的各施工区域和生活区域进行了细致的检查。检查上周问题整改情况和新出现的问题。下午 15:30 组织专题会议对这次检查中的问题进行分析，讨论。 一、总包单位： 1、升压站及风机基础施工班组能够及时执行和落实总包的管理指令，现场安全文明工作比较到位，现场施工材料堆放整齐、临边围护规范标准、通道已封闭并设置警戒标识牌、脚手架连墙件和密目网的整改及现场抑尘措施均能及时整改，但现场库房内工机具（柴油发电机、打夯机、电缆及管材）需要做好防盗措施； 2、送出线路塔机基础临边防护缺失，要求及时进行设置；工完料尽场地清工作落实不到位，水泥袋、饮料瓶、烟盒等垃圾随意乱丢，浇筑后有混凝土遗留在草地上未清理，要求施工单位组织人员进行清理，加强现场管理 3、开关站现场电箱无责任牌、脚手架扫地杆缺失、施工机械搅拌机皮带裸露无保护罩、安全通道无防护栏杆、外墙施工脚手架无水平防护栏杆等问题依然存在，要求施工单位加强现场管理并进行整改； 4、要求送出线路施工单位安全员在岗履职，加强现场安全文明管理工作； 5、安全措施费投入按现场需要进行投入，总包将进行核实； 6、铁塔施工前工人的安全防护用品要提前备好，施工人员进行体检，按方案进行安全技术交底和三级教育； 二、监理单位： 1、升压站及风机基础施工班组已撤场，现场库房内的工机具要做好防盗工作；			

- 2、送出线路塔基基础开挖后临边围护要及时设置，需要临时移除的要及时恢复；
- 3、送出线路塔基施工工完料净场清工作不到位，G1 塔基现场及道路上遗留的木方模板等建筑垃圾和饮料瓶烟盒等垃圾上次检查已提出要求清理，但现场仍清理不彻底，要求总包单位跟踪落实；
- 4、开关站现场施工临时用电不规范，电线明放在地面上无任何防护措施，电箱无责任牌，要求总包单位落实整改。

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 10 月 18 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。



正衡监理
ZhengHengSupervision

安全文明专项检查专题会议签到表

[illegible]