

JBKXM9

安全文明专项检查专题会议纪要

编号: 17353-JL-JBKXM9-022

工程名称: 措美北控 49.5 兆瓦风力发电工程项目

签发: 申景鹏

会议地点	总包项目部	会议时间	2018 年 11 月 29 日 15:30			
会议主持人	申景鹏 (监理单位)					
会议主题: 安全文明专题会议纪要						
上次会议落实情况: 1、11 月 20 日前安全带速差器报验, 已到场未上报。 2、生活区门口工机具随意放置, 整改完成。						
本次会议内容: 2018 年 11 月 29 日下午 14 时 30 分, 由监理项目部组织, 总包及分包单位参加对施工现场及工人生活区进行了细致的检查, 提出检查中发现的问题并组织专题会议进行讨论。 一、总包单位: 1、吊车进场前要求分包单位完成吊车租赁合同和安全协议的签订并上报吊车和人员资质文件。 2、今天在生活区检查出的问题要求分包单位及时整改。 3、厨房液化气瓶使用后要及时关闭, 以免造成意外事故。 4、要求分包单位加强车辆管理的力度, 安排专职司机、勤检查车况, 行驶中注意路况。 5、要求分包单位做好高空作业安全工作, 无证人员不得进行铁塔组立的高空作业。 6、要求分包单位做好冬季夜间消防工作, 严禁违章用火用电, 强化夜间值班制度。 7、要求分包单位加强对工人的安全文明教育, 提升安全意识。 8、要求分包单位管理人员保持通讯全天畅通。 二、监理单位: 1、工人生活区电源总开关接线不规范, 存在安全隐患, 要求总包单位督促分包单位立即进行整改, 消除隐患。 2、工人宿舍内消防箱挪作他用导致箱体变形严重, 要求 3 天内进行更换。 3、有部分登高作业工人不能及时佩戴劳保防护用品, 要求总包单位加强此方面的管理力度。						

4、日常巡视中发现有部分工人在施工现场吸烟，要求总包单位加强管理。

主送单位	措美北控新能源有限公司措美北控项目部 中国电建集团贵州工程有限公司措美北控项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司措美北控 监理项目部	发文时间	2018 年 11 月 29 日

注：会议纪要由监理项目部起草，经总监理工程师签发后下发。

