

JXM8: 会议纪要

安全会议纪要

工程名称: 福人集团邵武木业有限公司 5.1876MWp 厂房屋顶光伏电站项目

编号: SWMY-AQHY-001

会议地点	项目部会议室	会议时间	2018-06-11
会议主持人	左利齐		
会议主题：安全事项			
本次会议内容：			
总包单位：			
1、施工前做好安全技术交底；			
2、施工人员必须带证施工，特殊工种未经培训合格的人员不得施工；			
3、由于天气炎热配备必备的防暑药品，施工时错开每天的高温期；			
监理单位：			
1、要求总包安全防护用品配备齐全，做好安全技术交底；			
2、要求总包劳保用品配置齐全，防火用品配备齐全；			
3、进入现场必须佩戴安全帽，高空作业必须系带安全带，施工现场不许吸烟，进入现场不许穿拖鞋、短裤；			
4、由于现场高温，要求总包做好降温措施，提供必备的防暑药品；			
5、由于天气潮湿且雨水较多，要求施工时做好防滑措施，大雨天不许施工；			
6、要求施工材料集中堆放，材料区做好安全围护，放置警戒牌，做好安全文明施工措施；			
7、没有女儿墙的厂房屋面做好临边防护，高度不得低于 1.2 米；			
8、在厂区施工要按厂方要求施工，遵守厂里制度，禁止大声喧哗，避免影响厂里正常施工；			
9、临时用电、临时动火通知厂方，取得用电及动火令，按安全技术规范要求用电及动火；			
10、每天做好安全检查，对于有隐患部位提前解决；			
建设单位：			
1、高温做好防暑措施，配备必要的防暑药品；			
2、每天施工错开高温时间；			

- 3、要求施工单位做好技术交底，签订安全协议；
- 4、每天做好安全记录；
- 5、材料集中堆放，做好安全警示；

监理项目部（章）：

主送单位	邵武市城华能源有限公司业主项目部、福建永福电力设计股份有限公司 施工项目部		
抄送单位			
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 监理项目部	发文时间	2018-06-11

注 本文件一式三份。

2018.6.11 管理. 会议签到表

[illegible]