

安 全 会 议 纪 要

工程名称：2018 年房县光伏扶贫项目 EPC 总承包工程一标段 编号：ZHJL-005

会议地点	一标段工地项目部 会议室	会议时间	2018 年 09 月 30 日
会议主持人	孔 德 国		
会议主题： 关于现场施工安全及施工人员的安全防范			
上次会议问题落实情况： 9 月份安全生产和文明施工均在可控范围之内			
本次会议内容： 1、安全生产以预防为主，杜绝人身伤亡事故出现。工程已进入光伏组件大面积安装阶段，要求在保证施工安全和施工质量的前提下加快施工进度；施工人员现场必须佩戴安全帽；现场禁止吸烟；项目部、工人住宿房屋和防火区域等必须配备灭火器等消防物质，做好进场施工人员的安全教育。 2、路途陡峭，做好行车和运材料的车辆的安全及施工车辆安全，关键路口要有安全警示提示，和工地上的停车安全、雨水天气行车安全。 3、现场必备急救药箱，足够的饮用水源； 4、用电安全，关键部位要有安全警示标志，要有专业电工操作（证），线头的压接要牢固；发电机的固定牢固；做好用电设备接线、接地保护；严禁裸线，中间线路应架空，严禁放地上；做好接线端的安全防护。 5、近期光伏组件与光伏电缆已经入场，由于材料比较贵重，要求你方在夜晚未施工的时间段安排人员巡视材料堆放现场，做好防火、防盗工作，避免施工材料受到损失。 6、业主要求总包方安排国庆值班人员，做好十一国庆期间的施工安全工作，做到安全生产，文明施工；			
主送单位	河南华之源实业有限公司湖北分公司		
抄送单位	房县天昊光伏扶贫有限公司		
发文单位	常州正衡电力工程监理有限公司 2018 年房县光伏扶贫项目一标段 监理项目部	记 录 人	李 东 洲

注：会议纪要由监理项目部编写，业主、总包、施工单位各一份，监理自留一份。

